


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Юридический адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а, Телефон (8342)-24-85-28
Реквизиты: ИНН / КПП 1326193021 / 132601001, ОГРН 1051326002727
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431351, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2.
Телефон (83453)-2-11-91 / 2-22-86, E-mail: cgsnkov@moris.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации
Жиличкина О.В. Жиличкина
«09» ноября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4155а от 09.11.2021 г.

1. Сведения о заказчике: Администрация Красноармейского сельского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия
2. Юридический адрес заказчика: Республика Мордовия, Торбеевский район, п.Красноармейский, ул. Советская д.1.
Фактический адрес заказчика: Республика Мордовия, Торбеевский район, с п.Красноармейский, ул. Советская д.1.
3. Наименование образца испытаний (пробы): вода из источника питьевого водоснабжения
4. Место отбора: артезианская скважина 13374, п.Красноармейский
Фактический адрес: Республика Мордовия, Торбеевский район, п.Красноармейский
5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.10.2021 г. 09:30
Ф.И.О., должность: Кудаева Е.П., помощник врача - эпидемиолога
Условия доставки: автотранспорт, сумка- холодильник Т +4° С
Дата и время доставки: 21.10.2021 г. 15:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: заявление от 25.03. 2021 г. №13-20-21/391-2021 договор № 2/000176 от 25.03.2021г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
8. Код образца (пробы): 1.21.4155.д.

Протокол № 4155 распечатан 09.11.2021г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Продолжение протокола № 4155 А от 09.11.2021г.

Санитарно-химическая лаборатория
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (пробы): 1.21.4155.д. Регистрационный номер 542.
Расчеты проводились: 09.11.2021г.


Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.


Результаты испытаний

Катионы	мг/дм ³	мг-экв/дм ³	%	Анионы	мг/дм ³	мг-экв/дм ³	%
Ca ²⁺	6,0	0,3	6,2	Cl ⁻	15,0	0,4	8,7
Mg ²⁺	8,5	0,7	14,4	SO ₄ ²⁻	49,4	1,0	21,2
Na ⁺ +K ⁺	88,6	3,9	79,4	HCO ₃ ⁻	207,4	3,4	70,0

Формула Курлова:

$$M_{0,3} = \frac{\text{HCO}_3^- - 70,0; \text{SO}_4^{2-} - 21,2;}{\text{Na}^+ + \text{K}^+ - 79,4; \quad \text{Mg}^{2+} - 14,4;}$$

Испытания проводила(и): фельдшер-лаборант  Мялина Т.В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: специалист санитарно-химической лаборатории  Виляев Е.Н.